



Information – Qualité de l'eau

Qualité de l'eau potable en 2022 – Commune de Château-d'Oex, réseau de distribution de la Lécherette.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance

L'eau alimentant le réseau communal provient de la nappe phréatique. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via le réseau système d'urgence.

Traitement

La station de pompage du puits de la Gobalettaz est équipée à sa sortie d'un appareil d'irradiation UV.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte 4 à 15 prélèvements par année, selon nécessité, effectués par la Confrérie des eaux.

Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Dureté totale :24°f, soit une eau très dure

Température moyenne	9.2°C
Calcium	98.89mg/l
Magnésium	17.18mg/l
Sodium	0.56mg/l

pH	7.63
Chlorures	0.91mg/l
Nitrates	1.13mg/l
Sulfates	219mg/l

« Rapport du 19 mai 2022 » à disposition sur le site de la Confrérie des eaux : www.confriedeseaux.ch

Remarques :

Aucune

Informations utiles

En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au 079 214 11 30
En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au 026 924 53 18